

ПАСПОРТ

ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2022 / 2023 гг.

выдан

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Коптеловский детский сад»
МО Алапаевское

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка
готовности к отопительному периоду:

МДОУ «Коптеловский детский сад», с. Коптелово, ул. Ленина, 44.

Учреждения готовы к отопительному сезону 2022-2023 г.г.

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от 08.08.2022 г.

Директор МКУ «УЖКХ,СиООМС»
МО Алапаевское



Т.Д. Антипанова

АКТ
проверки готовности к отопительному периоду 2022 - 2023 гг.

село Коптелово
(место составления акта)

«08» 08. 2022 г.
(дата составления акта)

Комиссия, образованная постановлением Главы муниципального образования Алапаевское № 595 от 13.05.2022г. (с изменениями),

в составе:

- председатель комиссии – Антипанова Татьяна Дмитриевна, директор МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и обслуживания органов местного самоуправления».

члены комиссии:

- Леонтьев Андрей Юрьевич, начальник Управления образования Администрации муниципального образования Алапаевское;

- Никонова Татьяна Викторовна, глава Коптеловской поселковой администрации Администрации МО Алапаевское;

- Представитель ОАО «ОТСК» _____;

- Представитель МУП «Коммунальные сети» _____;

- Представитель ОАО «МРСК Урала» _____;

- Представитель Уральского управления Ростехнадзора _____;

в соответствии с Программой проведения проверки готовности к отопительному периоду 2022 - 2023 годов, утвержденной

Постановлением Администрации МО Алапаевское № 595 от 13 мая 2022 г. (с изменениями)

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

в период с 01.08.2022 г. по 20.08.2022 г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Коптеловский детский сад»

(полное наименование предприятия)

С проведением проверки ознакомлен:

Яраскиф Красноперова Яна Ренатовна заведующий МДОУ «Коптеловский детский сад»
(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя))

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1. Здания Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Коптеловский детский сад», расположенного по адресу Свердловская обл., Алапаевский район, село Коптелово, улица Ленина, дом 44.

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:

№ п/п	Проверяемые вопросы	Выполнение условия	Примечание
Выполнение требований Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103, по оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии:			
1.	Акты промывки теплообменного оборудования тепловых пунктов	Не требуется	Тепловые пункты отсутствуют
2.	Акты промывки систем отопления зданий и сооружений.	Выполнено	Акт от 22.06.2022 гидропневматической промывки, испытания на плотность и прочность сетей и системы отопления (МУП «Коммунальные сети» 22.06.2022)
3.	Акты промывки трубопроводов и теплообменного оборудования систем вентиляции	Не требуется	Трубопроводы и теплообменное оборудование систем вентиляции отсутствуют
4.	Акты очистки и промывки дренажей тепловых сетей канальной прокладки (при наличии их в проекте)	Не требуется	Тепловые сети канальной прокладки отсутствуют
5.	Режимные карты для тепловых пунктов теплопотребляющих установок	Не требуется	Тепловые пункты отсутствуют
6.	Годовой план-график ремонта систем теплопотребления	Выполнено	Годовой план-график ремонта систем теплопотребления, утвержден приказом заведующего МДОУ «Коптеловский детский сад» № 148 от 12.05.2022 г.
7.	Акты приемки оборудования из ремонта с оценками качества отремонтированного оборудования и качества выполнения ремонтных работ.	Не требуется	Ремонтные работы не проводились
8.	Акты испытания тепловых сетей потребителя на прочность и плотность	Выполнено	Акт от 24.05.2021 гидропневматической промывки, испытания на плотность и прочность сетей и системы отопления (утвержден директором МУП «Коммунальные сети» от 22.06.2022)
9.	Акт о состоянии теплопроводов тепловой сети, принадлежащих потребителю тепловой энергии	Не требуется	Согласно акту разграничения тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии нет
10.	Акты осмотра зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери, остекление)	Выполнено	Акт осмотра здания, расположенного по адресу Свердловская обл., Алапаевский район, село Коптелово, улица Ленина, дом 44, утвержден 22 июля 2022 г. приказом № 188 заведующего МДОУ «Коптеловский детский сад» Красноперовой Я.Р.
11.	Акты проверки готовности индивидуальных тепловых пунктов к отопительному периоду	Не требуется	Индивидуальные тепловые пункты отсутствуют
12.	Акты ввода в эксплуатацию приборов учета и акты периодической поверки	Выполнено	1. Акт (подготовка узла учета тепловой энергии) № 9 от

	приборов учета.		25.05.2022 (ИП Рытик В.П., 25.05.2022). 2. Акт периодической проверки узла учета тепловой энергии и ГВС у потребителя от 13.04.2021 г. (представитель ресурсоснабжающей организации по доверенности АО «РИЦ» доверенность № Дв-РИЦ-2021-0896 от 01.01.2021 г.). 3. Акт поверки (электрический счетчик) от 25.02.2019 г. (ОАО «МРСК Урала»).
13.	Акт проверки работоспособности защит систем теплоснабжения.	Не требуется	Защиты систем теплоснабжения отсутствуют
14.	Акты проверки состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов	Не требуется	Тепловые пункты отсутствуют
15.	Акт проверки наличия паспортов тепловых энергоустановок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала.	Не требуется	Тепловые энергоустановки отсутствуют
16.	Акт присоединения систем теплоснабжения к сетям теплоснабжения согласно техническим условиям и условиям договора теплоснабжения	Выполнено	Акт присоединения систем теплоснабжения к сетям теплоснабжения согласно техническим условиям и условиям муниципального контракта теплоснабжения, Приложение № 2 Муниципального контракта теплоснабжения №ОТ 01ТЭ0000000406 от 19.01.2022 заключен с ОАО "Объединенная теплоснабжающая организация"
17.	Акт проверки на плотность оборудования тепловых пунктов	Не требуется	Тепловые пункты отсутствуют
18.	Договор теплоснабжения, содержащий разделы по организации контроля режимов потребления тепловой энергии, разделы по организации контроля показателей качества теплоносителя	Выполнено	Муниципальный контракт теплоснабжения №ОТ 01ТЭ0000000406 от 19.01.2022 заключен с ОАО "Объединенная теплоснабжающая организация"
19.	Акт проверки наличия пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов.	Не требуется	Элеваторы отсутствуют
20.	Справка о задолженности за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель.	Выполнено	Акт сверки взаимных расчетов по Муниципальному контракту теплоснабжения №ОТ 01ТЭ0000000406 от 19.01.2022 между МДОУ «Коптеловский детский сад» и ОАО "Объединенная теплоснабжающая организация"
21.	Справка из организации-потребителя о наличии укомплектованного штата ремонтного персонала или договор на техническое обслуживание и ремонт тепловых энергоустановок.	Не требуется	Тепловые энергоустановки отсутствуют
22.	Перечень оборудования тепловых энергоустановок, подлежащего	Не требуется	Тепловые энергоустановки отсутствуют

	планово-предупредительному ремонту.		
23.	Перечень аварийного запаса расходных материалов и запасных частей.	Выполнено	Аварийные запасы расходных материалов отсутствуют (приобретаются по мере необходимости)
24.	Справка о параметрах надежности теплоснабжения потребителя тепловой энергии	Не требуется	

Готово

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

МДОУ «Коптеловский детский сад»

(наименование объекта)

Готово к отопительному периоду 2022-2023 гг.

Документы, рассмотренные комиссией (перечислить):

1. Акт гидропневматической промывки, испытания на плотность и прочность (опрессовка) сетей и системы теплоснабжения.
2. Акт осмотра здания.
3. Годовой план-график ремонта систем теплопотребления.
4. Акт периодической поверки узла учета тепловой энергии.
5. Акт подготовки узла учета тепловой энергии на отопительный период 2022-2023 г.
6. Акт сверки взаимных расчетов между МДОУ «Коптеловский детский сад» и ОАО "Объединенная теплоснабжающая организация"
7. Акт готовности тепловых сетей и систем теплопотребления Абонента к отопительному периоду 2022 – 2023 г.

Председатель комиссии:

Т.Д. Антипанова

Члены комиссии:

А.Ю.Леонтьев

Т.В. Никонова


По согласованию:



Представитель МУП
«Коммунальные сети»

Представитель ОАО
«Объединенная
теплоснабжающая компания»

Представитель ОАО
«МРСК Урала»

Представитель Уральского
Управления Ростехнадзора



С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта на руки получил:

"__" _____ 20__ г.

_____/_____/_____
(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)