



**АКТ**  
**проверки готовности к отопительному периоду 2023 - 2024 гг.**

село Коптелово  
(место составления акта)

«16» 08 2023 г.  
(дата составления акта)

Комиссия, образованная постановлением Главы муниципального образования Алапаевское № 732 от 30.05.2023г.,

в составе:

- председатель комиссии – Соколова Наталья Александровна, и.о. первого заместителя главы Администрации муниципального образования Алапаевское по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, транспорту и связи;

- заместитель председателя - Антипанова Татьяна Дмитриевна, директор МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и обслуживания органов местного самоуправления».

члены комиссии:

- Подкорытова Ольга Юрьевна, и.о. начальника Управления образования Администрации муниципального образования Алапаевское;

- Никонова Татьяна Викторовна, глава Коптеловской поселковой администрации Администрации МО Алапаевское;

- Представитель ОАО «ОТСК» \_\_\_\_\_ ;

- Представитель МУП «Коммунальные сети» \_\_\_\_\_ ;

- Представитель ОАО «МРСК Урала» \_\_\_\_\_ ;

- Представитель Уральского управления Ростехнадзора \_\_\_\_\_

в соответствии с Программой проведения проверки готовности к отопительному периоду 2023 - 2024 годов, утвержденной

Постановлением Администрации МО Алапаевское № 732 от 30 мая 2023г.

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду) в период с 20.08.2023 г. по 01.09.2024 г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду

**Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Коптеловский детский сад»**

(полное наименование предприятия)

С проведением проверки ознакомлен:

Яраскир Красноперова Яна Ренатовна заведующий МДОУ «Коптеловский детский сад»  
(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя))

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1. Здания Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Коптеловский детский сад», расположенного по адресу Свердловская обл., Алапаевский район, село Коптелово, улица Ленина, дом 44



**В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:**

№ п/п	Проверяемые вопросы	Выполнение условия	Примечание
Выполнение требований Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103, по оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии:			
1.	Акты промывки теплообменного оборудования тепловых пунктов	Не требуется	Тепловые пункты отсутствуют
2.	Акты промывки систем отопления зданий и сооружений.	<b>Выполнено</b>	Акт от 13.07.2023 гидропневматической промывки, испытания на плотность и прочность сетей и системы отопления (МУП «Коммунальные сети» 13.07.2023)
3.	Акты промывки трубопроводов и теплообменного оборудования систем вентиляции	Не требуется	Трубопроводы и теплообменное оборудование систем вентиляции отсутствуют
4.	Акты очистки и промывки дренажей тепловых сетей канальной прокладки (при наличии их в проекте)	Не требуется	Тепловые сети канальной прокладки отсутствуют
5.	Режимные карты для тепловых пунктов теплопотребляющих установок	Не требуется	Тепловые пункты отсутствуют
6.	Годовой план-график ремонта систем теплопотребления	<b>Выполнено</b>	Годовой план-график ремонта систем теплопотребления, утвержден приказом заведующего МДОУ «Коптеловский детский сад» № 177 от 15.05.2023 г.
7.	Акты приемки оборудования из ремонта с оценками качества отремонтированного оборудования и качества выполнения ремонтных работ.	Не требуется	Ремонтные работы не проводились
8.	Акты испытания тепловых сетей потребителя на прочность и плотность	<b>Выполнено</b>	Акт от 13.07.2023 гидропневматической промывки, испытания на плотность и прочность сетей и системы отопления (утвержден директором МУП «Коммунальные сети» от 13.07.2023)
9.	Акт о состоянии теплопроводов тепловой сети, принадлежащих потребителю тепловой энергии	Не требуется	Согласно акту разграничения тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии нет
10.	Акты осмотра зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери, остекление)	<b>Выполнено</b>	Акт осмотра здания, расположенного по адресу Свердловская обл., Алапаевский район, село Коптелово, улица Ленина, дом 44, утвержден 14.08.2023 г. приказом № 325/1 заведующего МДОУ «Коптеловский детский сад» Красноперовой Я.Р.
11.	Акты проверки готовности индивидуальных тепловых пунктов к отопительному периоду	Не требуется	Индивидуальные тепловые пункты отсутствуют
12.	Акты ввода в эксплуатацию приборов учета и акты периодической поверки приборов учета.	<b>Выполнено</b>	1. Акт (подготовка узла учета тепловой энергии) № 42 от 07.06.2023, утвержден (ИП Рытик В.П., 07.06.2023)

			2. Акт поверки (электрический счетчик) от 25.02.2019 г (ОАО «МРСК Урала»)
13.	Акт проверки работоспособности защит систем теплоснабжения.	Не требуется	Защиты систем теплоснабжения отсутствуют
14.	Акты проверки состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов	Не требуется	Тепловые пункты отсутствуют
15.	Акт проверки наличия паспортов тепловых энергоустановок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала.	Не требуется	Тепловые энергоустановки отсутствуют
16.	Акт присоединения систем теплоснабжения к сетям теплоснабжения согласно техническим условиям и условиям договора теплоснабжения	<b>Выполнено</b>	Акт присоединения систем теплоснабжения к сетям теплоснабжения согласно техническим условиям и условиям муниципального контракта теплоснабжения, Приложение № 2 Муниципального контракта теплоснабжения №ОТ 01ТЭ0000000279 от 09.01.2020 заключен с ОАО "Объединенная теплоснабжающая организация"
17.	Акт проверки на плотность оборудования тепловых пунктов	Не требуется	Тепловые пункты отсутствуют
18.	Договор теплоснабжения, содержащий разделы по организации контроля режимов потребления тепловой энергии, разделы по организации контроля показателей качества теплоносителя	<b>Выполнено</b>	Муниципальный контракт теплоснабжения №ОТ 01ТЭ0000000490 от 27.01.2023 заключен с ОАО "Объединенная теплоснабжающая организация"
19.	Акт проверки наличия пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов.	Не требуется	Элеваторы отсутствуют
20.	Справка о задолженности за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель.	<b>Выполнено</b>	Акт сверки взаимных расчетов по Муниципальному контракту теплоснабжения № ОТ 01ТЭ0000000490 от 27.01.2023 между МДОУ «Коптеловский детский сад» и ОАО "Объединенная теплоснабжающая организация"
21.	Справка из организации-потребителя о наличии укомплектованного штата ремонтного персонала или договор на техническое обслуживание и ремонт тепловых энергоустановок.	Не требуется	Тепловые энергоустановки отсутствуют
22.	Перечень оборудования тепловых энергоустановок, подлежащего планово-предупредительному ремонту.	Не требуется	Тепловые энергоустановки отсутствуют
23.	Перечень аварийного запаса расходных материалов и запасных частей.	<b>Выполнено</b>	Аварийные запасы расходных материалов отсутствуют (приобретаются по мере необходимости)
24.	Справка о параметрах надежности теплоснабжения потребителя тепловой энергии	Не требуется	

