

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2019 / 2020 гг.

выдан

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Коптеловский детский сад»
МО Алапаевское

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка
готовности к отопительному периоду:

МДОУ «Коптеловский детский сад», с. Коптелово, ул. Ленина, 44.

Учреждения готовы к отопительному сезону 2019-2020 г.г.

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от 19.08.2019г.

Первый заместитель главы Администрации
МО Алапаевское по ЖКХ, строительству,
транспорту и связи


_____ Т.А. Позняк

АКТ
проверки готовности к отопительному периоду 2019 - 2020 гг.

село Коптелово

19 августа 2019г.

Комиссия, образованная постановлением Администрации муниципального образования Алапаевское от 08 июля 2019г. № 520,

в составе:

- председатель комиссии – Позняк Татьяна Александровна, первый заместитель главы Администрации муниципального образования Алапаевское, председатель.
- заместитель председателя комиссии - Антипанова Татьяна Дмитриевна, директор МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и обслуживания органов местного самоуправления», заместитель председателя.

члены комиссии:

- Леонтьев Андрей Юрьевич, начальник, Управления образования Администрации муниципального образования Алапаевское.
- Белоусова Наталья Васильевна, ведущий специалист Управления образования Администрации муниципального образования Алапаевское.
- Никонова Татьяна Викторовна, Глава Администрации села Коптелово муниципального образования Алапаевское
- Глазунов Сергей Александрович, и.о. мастера участка № 2 ОАО «Объединенная теплоснабжающая компания»
- Самков Алексей Витальевич, мастер МУП «Коммунальные сети»
- Представитель ОАО «МРСК Урала»

в соответствии с Программой проведения проверки готовности к отопительному периоду 2019 -2020 годов, утвержденной Постановлением Администрации МО Алапаевское №520 от 08 июля 2019 г.

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду) в период с 01.08.2019 г. по 20.08.2019 г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Коптеловский детский сад»
(полное наименование предприятия)

С проведением проверки ознакомлен:

Красноперова Заведующая МДОУ «Коптеловский детский сад» Яна Ренатовна Красноперова

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1. Здание МДОУ «Коптеловский детский сад», расположенный по адресу Свердловская обл., Алапаевский район, село Коптелово, улица Ленина, дом 44.

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:

№ п/п	Проверяемые вопросы	Выполнение условия	Примечание
Выполнение требований Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103, по оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии:			
1.	Акты промывки теплообменного оборудования тепловых пунктов.	Не требуется	Теплообменное оборудование тепловых пунктов отсутствует
2.	Акты промывки систем отопления зданий и сооружений.	Выполнено	Акт № б/н от 23 мая 2019 промывки систем отопления зданий и сооружений. ИП Панов В.А.
3.	Акты промывки систем вентиляции	Не требуется	Система вентиляции трубопроводов и теплообменного оборудования отсутствует
4.	Акты очистки и промывки дренажей тепловых сетей канальной прокладки (при наличии их в проекте)	Не требуется	Тепловые сети канальной прокладки отсутствуют
5.	Режимные карты для тепловых пунктов теплопотребляющих установок	Не требуется	Тепловые пункты отсутствуют
6.	Годовой план-график ремонта систем теплопотребления	Выполнено	Годовой план-график ремонта систем теплопотребления, утвержден 20 мая 2019 г. приказом № 121 ВРИО заведующей МДОУ «Коптеловский детский сад» Галаниной О.Р.
7.	Акты приемки оборудования из ремонта с оценками качества отремонтированного оборудования и качества выполнения ремонтных работ.	Не требуется	Ремонтные работы не проводились
8.	Акты испытания тепловых сетей потребителя на прочность и плотность	Выполнено	Акт № б/н от 19 августа 2019 испытания тепловых сетей потребителя на прочность и плотность, утвержден руководителем ИП Панов В.А. 19 августа 2019 г.
9.	Акт о состоянии теплопроводов тепловой сети, принадлежащих потребителю тепловой энергии	Не требуется	Акт от 12 августа 2019 о состоянии теплопроводов тепловой сети, принадлежащих потребителю тепловой энергии, утвержден 12 августа 2019 г. приказом № 144 ВРИО заведующей МДОУ «Коптеловский детский сад» Галаниной О.Р.

10.	Акты осмотра зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери, остекление)	Выполнено	Акт осмотра здания, расположенного по адресу Свердловская обл., Алапаевский район, село Коптелово, ул. Ленина, 44, утвержден 12 августа 2019 г. приказом № 144 ВРИО заведующей МДОУ «Коптеловский детский сад» Галаниной О.Р.
11.	Акты проверки готовности индивидуальных тепловых пунктов к отопительному периоду	Не требуется	Индивидуальные тепловые пункты отсутствуют
12.	Акты ввода в эксплуатацию приборов учета и акты периодической поверки приборов учета.	Выполнено	1. Акт от 07 октября 2014 ввода в эксплуатацию приборов учета, утвержден Начальником Алапаевского РКЭС М. В. Комкиным 7 октября 2014 г.. 2. Акт № 3 от 03 июня 2019 г. проверки наличия паспортов тепловых энергоустановок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала, утвержден ИП Рытик В.П.
13.	Акт проверки работоспособности защит систем теплоснабжения.	Не требуется	Системы теплоснабжения отсутствуют
14.	Акты проверки состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов	Не требуется	Тепловые пункты отсутствуют
15.	Акт проверки наличия паспортов тепловых энергоустановок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала.	Не требуется	Тепловые энергоустановки отсутствуют
16.	Акт присоединения систем теплоснабжения к сетям теплоснабжения согласно техническим условиям и условиям договора теплоснабжения	Выполнено	Акт присоединения систем теплоснабжения к сетям теплоснабжения согласно техническим условиям и условиям договора теплоснабжения, Приложение №2 к договору теплоснабжения № ОТ 01ТЭ0000000173 от 12.02.2019 г.
17.	Акт проверки на плотность оборудования тепловых пунктов	Не требуется	Тепловые пункты отсутствуют
18.	Договор теплоснабжения, содержащий разделы по организации контроля режимов потребления тепловой энергии, разделы по организации контроля показателей качества теплоносителя	Выполнено	Договор теплоснабжения № ОТ 01ТЭ0000000233 от 16 августа 2019 г. заключен с ОАО «Объединенная теплоснабжающая компания»
19.	Акт проверки наличия пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов.	Не требуется	Элеваторы отсутствуют
20.	Справка о задолженности за	Выполнено	Акт сверки взаимных расчетов

	поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель.		от 12.08. 2019 г. по муниципальному контракту № ОТ 01ТЭ0000000173 от 12.02.2019 г. между МДОУ «Коптеловский детский сад» и ОАО «Объединенная теплоснабжающая компания» за период с 01.01.2019 г. по 16.08.2019 г.
21.	Справка из организации-потребителя о наличии укомплектованного штата ремонтного персонала или договор на техническое обслуживание и ремонт тепловых энергоустановок.	Не требуется	
22.	Перечень оборудования тепловых энергоустановок, подлежащего планово-предупредительному ремонту.	Не требуется	Тепловые энергоустановки отсутствуют
23.	Перечень аварийного запаса расходных материалов и запасных частей.	Выполнено	Приобретается по мере необходимости
24.	Справка о параметрах надежности теплоснабжения потребителя тепловой энергии	Не требуется	

Готово

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Коптеловский детский сад»
(наименование объекта)

Готово к отопительному периоду _____ гг.

Документы, рассмотренные комиссией (перечислить):

1. Акт промывки системы отопления зданий и сооружений.
2. Акт испытания тепловых сетей на плотность и прочность.
3. Акт промывки трубопроводов тепловых сетей.
4. Акт испытания трубопроводов тепловых сетей на плотность и прозрачность.
5. Акт осмотра здания.
6. Акт ввода в эксплуатацию приборов учета.
7. Акт поверки приборов учета.
8. Акт о состоянии теплопроводов тепловой сети.
9. Годовой план-график ремонта систем теплоснабжения.
10. Акт готовности тепловых сетей и систем теплоснабжения Абонента к отопительному периоду 2019 – 2020 г.

Председатель комиссии:

Т.А. Позняк

Заместитель председателя
комиссии:

Т.Д. Антипанова


Члены комиссии:


А.Ю. Леонтьев

Н.В. Белоусова

Т.В. Никонова


По согласованию:





Представитель ОАО
«Объединенная
теплоснабжающая
компания»
Глазунов С.А.
Представитель МУП
«Коммунальные сети»
Самков А.В.
Представитель ОАО
ОАО «МРСК Урала»





С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта на руки получил:

"19" августа 2019 г.

/  /

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)